

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
г. Хабаровска «Детский сад № 145
680017 г. Хабаровск, ул. Ленинградская ,
36А 680000 г.Хабаровск пер
Топографический 9
dou145@mail.ru
тел. факс 32 – 64 – 43; 30-52-98

Заместителю главного
государственного
Инспектора Центрального района
г.Хабаровска по пожарному надзору
Максимову Евгению Валерьевичу

11.11.2021 № 68

На № 54/1/1 от 11.06.2021 года.

Заведующего МАДОУ №145
Т.В. Упировой

ОТЧЕТ об исполнении предписания

1. С целью устранения, выявленных в ходе плановой проверки, проведенной в период с 15.05 2021 г. по 11.06.2021г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 145» проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Указанные в предписании нарушения, выявленные по итогам проверки	Мероприятия по устранению нарушений (с указанием документов, подтверждающих нарушения)
1	Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479(Ленинградская 36а)	исправлено
2	П 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года (пер Топографический 9)	Исправлено
3.	Пункт 71 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	Запланировано на июнь 2022
4	Пункт 71 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года (пер Топографический 9)	Запланировано на июнь 2022
5	Статья 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ 5.3.СП 3.13130.2009 « Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре»	Запланировано на декабрь 2021
6	Подпункт ж, к) 16 Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено
7	Пункт 18 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено
8	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено

9	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479(Ленинградская 36а)	исправлено
10	Часть 2 статьи 84 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ленинградская 36а)	исправлено
11	Часть 4 ст 4 ст 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ. 13.14.4. СП 13130 « Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические (Ленинградская 36а)	Запланировано на декабрь 2021
12	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено
13	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года (Ленинградская 36а)	исправлено
14	Пункт 37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	запланировано на май 2022
15.	Пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено
16	Ст. 88 ФЗ от 22.07.2008- 123ФЗ (Ленинградская 36а)	исправлено
17	Подпункт ж) пункта 16 (Ленинградская 36а)	исправлено
18	Подпункт б) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	исправлено
19	Пункт 15 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (Ленинградская 36а)	Запланировано на январь 2022
20	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
21	Часть 2 ст 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (пер Топографический 9)	Запланировано на январь 2022
22	Пункт 26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
23	Подпункт к) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
24	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено

25	Подпункт ж) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
26	Пункт 397 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
27	Подпункт е) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
28	Часть 4 ст 4 ФЗ от 22.07.2008, пункт 6.28 СНиП 21-01-97, « Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 4.3.4 Эвакуационные пути и выходы пункт 4.3.5 СП 1.13130.2020	исправлено
29	Ст 83 ФЗ От 22.07.2008 №123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Запланировано на январь 2022
30	Подпункт и) пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
31	Подпункт б) пункта 16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (пер Топографический 9)	исправлено
32	Часть 4 ст 64 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ул Ленинградская 36а)	Декларация сдана на проверку
33	Пункт 42,43,48,50,54,60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479 (ул Ленинградская 36а)	исправлено
34	Пункт 42,43,48,50,54,60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 года №1479(пер Топографический 9)	исправлено
35	Ст 105 ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.1.23 СП 9.13130 « Огнетушители»(ул Ленинградская 36а)	исправлено
36	Ст 105 ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.1.23 СП 9.13130 « Огнетушители»(пер Топографический 9)	исправлено
37	Ст 105 ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.1.23 СП	исправлено

	9.13130 «Огнетушители»(ул Ленинградская 36а)	
38	Ст 105 ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 4.1.23 СП 9.13130 « Огнетушители»(пер Топографический9)	исправлено

2. Приложения на _____ листах.

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Заведующий МАДОУ № 145:



В. Упирова